



JELMAGYARÁZAT:

- meglévő 132 kV-os villamosenergia átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel
- 22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (csak külterületen)
- Tervezett 22 kV-os villamosenergia földkábel
- Kiszabályozott út
- 22 kV-os villamosenergia földkábel biztonsági övezettel
- 22/0,4 kV-os transzformátor
- Tervezett 22/0,4 kV-os transzformátor

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - VILLAMOS
SZENTENDRE - RÓZSA UTCA KÖRNYÉKE
TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

M=1:6000