



MEGJEGYZÉSEK:

- A rugalmas levezető térszint alatti vízszintes szakaszán a Ø16-os kórcsél 50 cm hosszú átfedéssel bárhol toldható. A toldási hossz mentén a szelvények folyamatos V6 varratlós összehesztendő. Elektroda: EB1 MSZ 6251. Az első toldási helytől a csatlakozó szelvényig a kórcsél azonos névleges átmérőjű periódikus betonacéllal is helyettesíthető.
- A földelőlemez környezetében a térszint kialakítása a csapadék odajutását és a földre való beszivárgását ne gátolja.
- A térszint alatt elhelyezkedő horganyzás nélküli acélfelületek 2 réteg "Bonobit B" bevonattal látandók el. A földelővezeték védelméről szükség esetén egyéb megoldással, pl. körülbetonozással gondoskodni kell.
- Legkésőbb a műtárgy forgalombahelyezéséig, illetve azt követően 5 évenként a villámvédelmi rendszer az MSZ 274/4-77 szabvány előírásai alapján felülvizsgálandó.
- A híd védőföldeléseként földelőszonda készül.

A hídon lévő korlátszlopokat a védőföldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kötni. A korlátszlopok talpemezeit a kiemelt szegélybe betonozásra kerülő Ø10-es, B240B minőségű betonacéllal fémesen össze kell kötni. (elektromos ivhegesztéssel). A híd elkészülte után EV mérést kell végezni. Amennyiben a mérések nem elégítik a szabvány által előírtakat, a földelőszondát át kell helyezni.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT MEGADTA
a
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
az UT/53/18/2016. ügyirat sz.
határozatában foglaltak szerint.
Budapest, 2016. március 9.
dr. Tarnai Richárd kormány megbízott nevében
Sándor János
osztályvezető

KIVITELI TERVET JÓVÁHAGYTA
a
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
az UT/53/25/2016. ügyirat sz.
határozatában foglaltak szerint.
Budapest, 2016. június 29.
dr. Tarnai Richárd kormány megbízott nevében
Sándor János
osztályvezető

VERZIÓSZÁM:	MÓDOSÍTÁS TÁRGYA:	DÁTUM:
<p>ÉPÍTŐ: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2000 SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.</p>		
<p>GÉNÉRAL TERVEZŐ: GrafiTUS ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2025 Vízpart, Fő u. 76. E-mail: grafit@grafit.hu</p>		
<p>SAKÁGI TERVEZŐ: RENOVAL 2002 BT. 4032 DEBRECEN, LISZNYAI U. 3.</p>		
FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	
KIS LÁSZLÓ T. HT. KÉ 01-12313	KIS LÁSZLÓ T. HT. KÉ 01-12313	
<p>BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE:</p> <p>Szentendre, Egres u. átépítése Nap utca – Óvíz utca közötti szakasz</p>		
<p>SAKÁGI TERV MEGNEVEZÉSE:</p> <p>Egres út 0+089.67 km sz.-ben lévő Sztaravoda-patak híd ÁTÉPÍTÉSE</p>		
TÁMASZOK: 6.00m	α = 64.35°	TERRÉN: "B"
<p>Szakterv: Hídépítés</p>		
RÉSZMŰVELT:		TERVÁZS:
FÖLDELÉS ÉS ÉRINTÉSVÉDELME		KIVITELI TERV
		TERVSZÁM: 91/2015
DÁTUM: 2016.05.	RAJZMÉRET: 420x1045	RAJZTÁRNY: 1:100, 25, 10
		RAJZSZÁM: R-21