

45	6	Csőtartó			egyedi gyártás- tűzi horganyzott		
44	1	Kezelő pódium			egyedi gyártás- tűzi horganyzott		
43	2	Heg csőidom 90°	Ø89x3,2x150/Ø610	KO.33	egyedi gyártás		
42	6	Gumikompénzátor	NA 80				
41	1	Acélcső ív	Ø89x	KO.35			
40	1	Golyós visszacsapószelep	Ø89x3,2x3300		HDL		
39	1	Acélcső	Ø89x3,2x3300	KO 35			
38	6	Acélkarima	NA 80	KO 35			
37	1	Kábel tartó dübelelkel		KO 33			
36	1	Vezetőcső tartó dübelelkel	2"	KO 33			
35	2	Vezetőcső	2"x6200	KO 33			
34	4	Horgonycsavar	M 16x200	KO 35			
33	1	Talpaskönyök	NA 80				
32	1	Szivattyú egység	xxxxx		ECODAN Kft.		
31	1	Szivattyú egység	ECON 3160.460		ECODAN Kft.		
30	1	Acélkarima	NA 700	KO 35			
<b>TSz Db.</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Méret jelölés</b>	<b>Rajzszám Szabv.szám</b>	<b>Anyag minőség</b>	<b>Súly</b>	<b>Megjegyzés</b>

29	1	Befalazó FF- idom	Ø712x6x1000		KO 35		
28	1	Késtolóvár elektromos	NA 600				
27	1	Szűkítő acélkarima	NA 700/NA600x40		KO 35		
26	1	Gyűjtő cső	Ø712x6x2800		KO 35	egyedi gyártás	
25	1	Lengőnyelves visszacsapó	NA 600				
24	1	Késtolóvár	NA 400				
23	2	Acélkarima	NA 400		KO 35		
22	4	Acélkarima	NA 600		KO 35		
21	1	Perem T-idomra	Ø714/Ø614x20		KO 35		
20	1	Heg csőidom 90°	Ø408x4x400/Ø610		KO 35		
19	1	T-idom	NA600		KO 35	egyedi gyártás	
18	1	Gumikompénzátor	NA600				
17	1	FF-idom (befalazó)	NA 600x800		KO 35		
16	2	Heg csőidom 90°	Ø324x3x280/Ø610		KO 35	egyedi gyártás	
15	4	Heg csőidom 45°	Ø324x3x575/Ø610		KO 35	egyedi gyártás	
14	2	Acélcső ív - 45°	Ø324x3		KO 35		
13	6	Gumikompénzátor	NA 300				
12	6	Acélcső ív	Ø324x3		KO 35		
11	6	Golyós visszacsapószelep	NA 300	szinterezett		HDL	
10	24	Acélkarima	NA 300		KO 35		
9	6	Acélcső	Ø324x3x1950		KO 35		
8	6	Excentr. szűkítő	Ø219/324x3		KO 35		
7	6	Acélkarima	NA 200		KO 35		
6	6	Kábel tartó dübelelkel			KO 35		
5	6	Vezetőcső tartó dübelelkel	3"		KO 35		
4	12	Vezetőcső	3"x5625		KO 33.		
3	24	Horgonycsavar	M 24x250		KO.		
2	6	Talpaskönyök	NA 150/200			ECODAN Kft	
1	5	Szivattyú egység	ECON 3400.490			ECODAN Kft	
<b>TSz Db.</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Méret jelölés</b>	<b>Rajzszám Szabv.szám</b>	<b>Anyag minőség</b>	<b>Súly</b>	<b>Megjegyzés</b>

<b>JSP 97 Kft.</b>		Jasper Lóránt okl. építőgépész mérnök 2366 Kákus Fő u.11. T/Fax:306-29-376-140; 06-70-938-3002	
Építető: Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3.		Építőgépész: G-13-5974 Vizell. Csatornázás: VZ-TÉL-13-5974 Építmenyek FMV: MV-ÉG-13-5974	
Bontókészítés neve: Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezetés		Tervező: CS 08-1/2019	
Magnevezés: Átemelő gépészeti terve 4/4		Rajzszám: A-1	
Tervező: Jasper Andor		Tervfajta: kivitelezési	
Feljelsz tervező: Jasper Lóránt		Mértékanyag: 1:50	
Dátum: 2019.08.			