



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ**  
**ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

**JSP97 Kft.**  
2366 Kakucs Fő utca 11.

Kelt: 2017. november 21.  
Ikt.sz: DMRV/23832-1/2017/MUS  
Ügyintéző: Bagaméri József  
Melléklet: Közműegyeztetési terv

## **KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT**

**TÁRGY: Szentendre belváros csapadékvíz elvezetési terveinek közműegyeztetése**

**Tisztelt Megrendelő!**

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervet megvizsgáltuk, és közműegyeztetését elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli tervet érintős bélyegzővel látta el.

**Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű!**

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

**A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.**

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

**A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell készüljenek.**

**A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem az előírt szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, illetve jelölések (téglázás, szalagozás stb..).**

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál) az elmozdulás ellen biztosítani kell, munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

**+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!**

**DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb., illetve annak 2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik.

1 / 2

2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-511; 40-881-188 • Fax: 27-511-948 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu



A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett, megközelített közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges! Az útépités során a Társaságunk kezelésében lévő szerelvény, és aknafedlapok szakszerű szintbehelyezését, esetleges cseréjét a beruházás költségén el kell végezni!

Társaságunk az elkészített szintbehelyezéseket a műszaki átadást megelőzően át kell vegye, a műszaki átadáshoz csak ezt követően tudunk hozzájárulni.

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	nincs	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 perccel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámot ki tudjuk adni.

Tel: +36-26-501-656

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!**

Tisztelettel:

  
**Bagaméri József**  
**műszaki előadó**  
DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
23.


Kapja:

Címzett  
VSU (ELO-n)  
CSU (ELO-n)  
Irattár

2 / 2

2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-511; 40-881-188 • Fax: 27-511-948 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu





**DMRY Duna-Tisza-Északnyugati Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A tervezett munka a Tervezési és Tervezési Iroda feladatában lévő 10.001.001-es számú tervdokumentáció alapján készült.

A tervdokumentációban szereplő javaslatokat előírásaink tartalmazták.  
 A tervezési és Tervezési Iroda feladatában lévő 10.001.001-es számú tervdokumentáció alapján készült.  
 A tervdokumentációban szereplő javaslatokat előírásaink tartalmazták.

Nyilatkozatunk érvényességi ideje: **1 év.**

**2017 NOV. 21**

kelt

aláírás



A tervezett munka a Tárassimánfal községhatárában lévő útszélességvezérlésű csapadékvíz-vezetés kiépítését jelenti. A távfokozat a távfokozat csapadékvíz-vezetés előírásait követi.

Előzetes engedélyeztetés: **D.M.V. 2382-1/2017**  
 Iktatószám: **17/0101/2017**  
 Nyilatkozatunk érvényességi ideje: **1 év.**

2017 NOV. 7. kelt  
 aláírás

