



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

**Természetes fürdő vizsgálati jegyzőkönyv**

Iktatószám: **2021/ 01819** Kód: Megrendelő: **AQUAPALACE Kft.**  
 Minta származása: **PM Postás Strand** Szentendre  
 természetes fürdő Kálvária út 16/c.  
 2000 Szentendre, 25/8 hrsz. 2000  
 A mintát vette: **BFKH NF Laboratóriumi Osztály**  
 Akkreditált mintavétel  
 Mintavétel: 2021. 06. 01. 12:10 Átvétel: 2021. 06. 01. Vizsgálat időtartama: 2021. 06. 01. - 06.03. Kiadás: 2021. 06. 03.

**Helyszíni vizsgálatok**

Mín	Vizsgálat	Erték	Mértékegység	Szabvány
	Víz hőmérséklet	16,7	°C	MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)
	pH	8,30		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

**Bakteriológia**

Mín	Vizsgálat	Erték	Mértékegység	Szabvány
	Escherichia coli szám	353	/100 mL	MSZ EN ISO 9308-3:2000
	Enterococcus szám	46	/100 mL	MSZ EN ISO 7899-2: 2000

Helyszíni szemle eredménye:

Darabos szennyeződés: nincs

Makrofiton: nincs

Szín: megfelelő

Átlátszóság: megfelelő

Cianobaktérium kockázat: nincs

Nincs szokatlan változás

A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.


A Vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre van szükség.

Aláírással pecsét nélkül hiteles.

Budapest, 2021. 06. 03.

dr. Sára Botond  
kormány megbízott megbízásából

Dr. Kovács Gábor  
osztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2021/ 01818** Kód: Megrendelő:  
Minta származása: PM Postás Strand, ivókút AQUAPALACE Kft.  
2000 Szentendre, 25/8 hrsz. Szentendre  
Kálvária út 16/c.  
2000  
A mintát vette: BFKH NF Laboratóriumi Osztály  
Akkreditált mintavétel  
Mintavétel: 2021.06.01. 12:18 Átvétel: 2021.06.01. Vizsgálat időtartama: 2021.06.01. - 06.04. Kiadás: 2021.06.04.

**Helyszíni vizsgálatok**

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Víz hőmérséklet	14,5	°C	MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)
	pH (25 °C)	7,29		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

**Bakteriológiai vizsgálatok:**

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Coliformszám	0	/100ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Escherichia coli-szám	0	/100ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus-szám	0	/100mL	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	Pseudomonas aeruginosa-szám	0	/100 mL	MSZ EN ISO 16266:2008
	Telepszám 37°C-on	0	/1mL	MSZ EN ISO 6222: 2000
	Telepszám 22°C-on	5	/1mL	MSZ EN ISO 6222: 2000

A vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.


A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.

A Vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélyre szükséges.

Aláírással pecsét nélkül hiteles.

Budapest, 2021.06.04.

dr. Sára Botond  
kormány megbízott megbízásából

  
Dr. Kovács Gábor  
osztályvezető

Laboratóriumi Osztály  
1138 Budapest, Váci út 174. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829  
E-mail: kozeg.biolabor@nfo.bfk.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH által NAH-1-1362/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2021/ 01818** Kód: Megrendelő:  
Minta származása: PM Postás Strand, ivókút AQUAPALACE Kft.  
2000 Szentendre, 25/8 hrsz. Szentendre  
Kálvária út 16/c.  
2000  
A mintát vette: BFKH NF Laboratóriumi Osztály  
Akkreditált mintavétel  
Mintavétel: 2021.06.01. 12:18 Átvétel: 2021.06.01. Vizsgálat időtartama: 2021.06.01. - 06.04. Kiadás: 2021.06.04.

**Helyszíni vizsgálatok**

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Víz hőmérséklet	14,5	°C	MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)
	pH (25 °C)	7,29		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

**Bakteriológiai vizsgálatok:**

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Coliformszám	0	/100ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Escherichia coli-szám	0	/100ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Enterococcus-szám	0	/100mL	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	Pseudomonas aeruginosa-szám	0	/100 mL	MSZ EN ISO 16266:2008
	Telepszám 37°C-on	0	/1mL	MSZ EN ISO 6222: 2000
	Telepszám 22°C-on	5	/1mL	MSZ EN ISO 6222: 2000

A vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.

Minősítés a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.

A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.


A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.

A Vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni, kivonatolásához a kiadványozó írásos engedélye szükséges.

Aláírással pecsét nélkül hiteles.

Budapest, 2021.06.04.

dr. Sára Botond  
kormány megbízott megbízásából

  
Dr. Kovács Gábor  
osztályvezető

Laboratóriumi Osztály  
1138 Budapest, Váci út 174. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829  
E-mail: kozeg.biolabor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH által NAH-1-1362/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.