WESSLING Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

A NAH által NAH-1-1398/2019.
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus u.6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Fax.: (+36-1) 435 0100
www.wessling.hu

Mintavételi jegyzőkönyv szállórost vizsgálatokhoz

SOP-9100-08

Megrendelő neve: Hő-stopp Mester Kft.

Megrendelő képviselője: Kabai Jenő

Megrendelő címe: 1202 Budapest, Nagysándor József u. 126.

Mintavétel ideje: 2021.07.22.

Mintavétel helye: Vasvári Pál úti Tagóvoda, 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 39.

A vizsgálat célja*: **háttérmérés,** szivárgásmérés, tisztaságihatásfok mérés

A vizsgált egység(ek) leírása, jellemzése:

Vizsgált egység(ek) mérete(i): hullámpala bontása – tető (810 m^2)

Depressziós nyomás*: bekapcsolva kikapcsolva

Mintavételi módszer: HSG 248 (HSE:2005) Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9100-08

Mintavételi helyek: ld. helyszínrajz
Mintavételek időpontja: ld. 1.táblázat
Mintavételi eszközök:
szűrő típusa : kevert cellulózészter, pórusátmérő 0,8 µm

rostmintavevő fej: polipropilén Ø 25 mm

mintavevő készülék típusa: SKC MCS Flite 3.

A mintavételi eljárás becsült összes mérési bizonytalansága: 10 %

Mintavételt végző: Six Éva

(*a megfelelő aláhúzandó)

WESSLING Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

A NAH által NAH-1-1398/2019.
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus u.6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Fax.: (+36-1) 435 0100
www.wessling.hu

1. Táblázat Mintavételi adatok

Minta sorszáma	Minta azonosító	Mintavevő azonosító	Mintavételi helyek	Mintavétel kezdete [h:min]	Mintavétel vége [h:min]	Áramlási sebesség induláskor [l/min]	Áramlási sebesség leállításkor [l/min]	Átszívott levegő térfogata [l]
	1/H	30.	belső udvar	10:20	11:20	8	8	480
	2/H	28.	kert – utca felé	10:22	11:22	8	8	480
	vak	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: -

Mintavétel helye	Hőmérséklet (C°)	Relatív nedvesség(%)	Légnyomás (hPa)
Óvoda területén	24,5	47,8	1016,1

Mintavételt végezte: Six Éva

Budapest, 2021.07.22.

WESSLING Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

A NAH által NAH-1-1398/2019.
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus u. 6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Fax.: (+36-1) 435 0100
www.wessling.hu

HELYSZÍNRAJZ

Háttérmérés

Mintavételi mérőpontok: 1/H, 2/H

Mintavétel időpontja: 2021.07.22.

1/H

2/H

WESSLING Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

A NAH által NAH-1-1398/2019.
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus u. 6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel./Fax.: (+36 1) 872 3600, (+36-1) 435 0100
www.wessling.hu

Mintavételi jegyzőkönyv anyagminta vételéhez

SOP-9106-04

Megrendelő neve: Hő-stopp Mester Kft.
Megrendelő képviselője: Kabai Jenő
Megrendelő címe: 1202 Budapest, Nagysándor József u. 126.
Mintavétel helyszíne: Vasvári Pál úti Tagóvoda, 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 39.
Mintavétel ideje: 2021.07.22.

Minta azonosító jele: 1.
Mintavétel helye: Tető

Mintavételi módszer: VDI 3866:2000 (Blatt1.)
Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9106-04

Mintavételt végző: Six Éva

Budapest, 2021.07.22.